Уведомление о разъяснении Документации по открытому запросу предложений № 17/К-ОЗП/20 на право заключения договора на изготовление и поставку шкафов распределительных устройств собственных нужд напряжением 0,4кВ в рамках реализации проекта по модернизации генерирующего объекта филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС (Г-1т, Г-2т) по лотам:
Лот №1: «РУСН 0,4кВ в соответствии с ТТ №181M1D-2TT-2159-ED.O изм.1 (Г-2т)»;
Лот №2: «РУСН 0,4кВ в соответствии с ТТ №181M1D-1TT-1159-ED.O изм.1 (Г-1т)»

В связи с получением запроса о предоставлении разъяснений Документации по открытому запросу предложений №17/К-ОЗП/20 АО «ТЭК Мосэнерго» направляет следующие сведения:

№ п/п	Вопросы от Участника	Ответ АО «ТЭК Мосэнерго»
1.	Для документа с шифром 181M1D - 1TT-1159-ED.O изм.1 Правильно ли мы понимаем, что с учетом того, что существующий РУСН-0,4 кВ сконструирован на оборудовании Siemens, то наиболее предпочтительна поставка дополнительных панелей также на основе оборудования Siemens? Рассматривается ли предложения на основе других (кроме Siemens) производителей комплектующих Предусматривается ли для дополнительных панелей использование выкатных ячеек?	В ответ на полученный запрос сообщаем следующее: По Лоту №1: «РУСН 0,4кВ в соответствии с ТТ №181M1D-2TT-2159-ED.O изм.1 (Г-2т)» требования по производителю шкафов нет, соответственно рассматриваются любые предложения производителей, с выкатными блоками с выключателями ведущих производителей (Schneider,ABB, Siemens).» По Лоту №2: «РУСН 0,4кВ в соответствии с ТТ №181M1D-1TT-1159-ED.O изм.1 (Г-1т)» в целях унификации оборудования необходимо обеспечить выполнение шкафов РУСН-0,4кВ на базе однотипного оборудования с существующим оборудованием РУСН-0,4кВ Киришской ГРЭС (т.е. для существующих ячеек – только оборудование производства Сименс с выкатными блоками). Таким образом, требование ТТ остается в силе для Лота №2.

Настоящие разъяснения действительны только для открытого запроса предложений № 17/К-ОЗП/20 на право заключения договора на изготовление и поставку шкафов распределительных устройств собственных нужд напряжением 0,4кВ в рамках реализации проекта по модернизации генерирующего объекта филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС (Г-1т, Г-2т) по лотам: Лот №1: «РУСН 0,4кВ в соответствии с ТТ №181M1D-2TT-2159-ED.O изм.1 (Г-2т)»; Лот №2: «РУСН 0,4кВ в соответствии с ТТ №181M1D-1TT-1159-ED.O изм.1 (Г-1т)».